



Secuencia de pasos y posibles avisos en el INICIO de un Test de Pérdidas:



FINALIZAR EL TEST DE PERDIDAS

Esta función finaliza manualmente el proceso del TEST DE PERDIDAS



El equipo imprimirá el resultado detallado del Test:

TEST DE PERDIDAS	
Tanque 1 SUPER	
12/03/18 23:00:00	← Fecha de inicio del test
13/03/18 06:30:00	← Fecha del final del test
Lts Inicial 13691.75	← Volumen inicial
Temp oC 19.44	← Temperatura inicial
Lts Final 13695.80	← Volumen final
Temp oC 19.81	← Temperatura final
Duración horas 7.50	← Duración del test
Resultado:	
Litros/hora -0.26	← Resultado del test

El reporte impreso indica las condiciones iniciales y finales del test, su duración, y el resultado. Un resultado negativo significa pérdida, y si fuera positivo significa un ingreso de líquido al tanque.

Se puede realizar este test de pérdidas en varios tanques (o todos) simultáneamente.